

Da sapere

- Il tempo massimo di contatto del prodotto con le superfici da pulire è un'ora.
- Con un litro di HX850, in base alle esperienze fatte, si possono effettuare indicativamente da un minimo di 2 a un massimo di 6 lavaggi.
- Se il prodotto entra nel bruciatore, è necessario risciacquare con acqua e asciugare.
- Se il prodotto si è seccato sullo scambiatore di calore, spruzzarne ancora piccole quantità e continuare normalmente la procedura di pulizia.
- Se le superfici della camera di combustione sono ancora leggermente bagnate prima del riassetto, non si danneggeranno; assicuratevi però che la superficie sia stata risciacquata accuratamente.
- **Attenzione:** il prodotto non è tossico, tuttavia ha un'etichetta di rischio come corrosivo, per questo è necessario indossare guanti e occhiali protettivi.



Per maggiori informazioni, visitate
www.sentinelprotects.com/it/hx850

Soluzioni per gli specialisti della manutenzione

Le soluzioni Sentinel fanno risparmiare tempo ai professionisti della manutenzione: dal torbidimetro per valutare lo stato dell'acqua dell'impianto, agli additivi in formato pressurizzato che si iniettano in pochi secondi. Anche HX850 ti aiuta a ottimizzare il lavoro: puoi risolvere un malfunzionamento in modo professionale anche senza averlo programmato!



SENTINEL®

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero, 4
20121 Milano
Italia

n. verde per ordini: 800979134

info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com
www.sentinelprotects.com



SENTINEL®



Pulisci Proteggi Mantieni

HX850® Pulitore Lato Fumi

Elimina i residui della combustione dagli scambiatori



I residui di combustione che si accumulano sul lato fumi delle caldaie a condensazione possono ridurre il trasferimento del calore, causando l'aumento dei consumi e dei relativi costi.

Perché usare HX850 Pulitore Lato Fumi?

HX850 dissolve rapidamente i residui solidi della combustione, anche molto tenaci.

Pulisce gli scambiatori primari in alluminio, acciaio inox e rame

Semplice e veloce

- Combinazione esclusiva di tensioattivi e acidi deboli, pronti per l'uso
- Pulisce entro 30 minuti* un'unità mediamente incrostata, riducendo i tempi di manutenzione
- Si neutralizza semplicemente spruzzando acqua
- Non tossico: i residui della pulizia si eliminano rapidamente e in sicurezza e si smaltiscono nello scarico domestico

La gamma completa per il trattamento dell'acqua con il metodo Sentinel include anche:



Pulisci con X800 Pulitore Ultra



Proteggi con X100 Inibitore



Mantieni con X100 Quick Test

Applicazione veloce a spruzzo

- Indossare guanti e occhiali protettivi prima di maneggiare il prodotto.
- A caldaia spenta (o lasciata raffreddare fino a max. 30°C), rimuovere il bruciatore o assicurarsi che sia protetto da eventuali spruzzi di prodotto.
- Rimuovere i depositi che si staccano con una spazzola non abrasiva.
- Applicare HX850 con lo spruzzatore del flacone, coprendo tutte le superfici incrostate dello scambiatore.



Prima della pulizia



1 Lasciar agire per almeno 15 minuti*

HX850 non deve asciugarsi: per evitarlo, spruzzare nuovamente piccole quantità di liquido dove necessario.

2 Eliminare i detriti distaccati

Rimuovere i residui più tenaci dalla superficie dello scambiatore con una spazzola non abrasiva.



Dopo la pulizia



3 Neutralizzare con acqua

Dopo la pulizia, risciacquare la superficie usando acqua pulita per rimuovere e neutralizzare eventuali residui di pulitore.

Prima di riassembleare la camera di combustione assicurarsi che le superfici siano asciutte per quanto possibile.

*Lasciare in contatto con la parte da pulire per non più di 1 ora: 15 minuti di applicazione, o 30 comprese tutte le operazioni, sono sufficienti a pulire uno scambiatore mediamente incrostato